



Siemianowice Śląskie, 2 września 2022r.

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Siemianowicach Śląskich**

ADT
06.09.2022

znak: MZ.5582.27.9.2021.SK

MPGKiM Sp. z o.o.
Siemianowice Śl., ul. Śmiłowskiego 15
wpłynęło 03-09-2022
L. dz. 2022/10865 ADT 1P1

DECYZJA nr 30/2022/MZ

Na podstawie art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021r., poz. 1940, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosków MPGKiM Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2022r., (data wpływu do tut. Komendy 25.08.2022r.) oraz z dnia 30 sierpnia 2022r., (data wpływu do tut. Komendy 31.08.2022r.) znak L.2022/1708/TT/W1, które podpisali p. Karol Termin – Dyrektor Zarządu Spółki oraz p. Kamil Nachlik – Prokurent Spółki, o zmianę terminu wykonania obowiązku nr 1, nałożonego decyzją nr 1/2022/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich z dnia 7 lutego 2022r, znak MZ.5582.27.6.2021.WG,

postanawiam

**zmienić decyzję nr 1/2022/MZ i wyznaczyć nowy termin wykonania
obowiązku nr 1 ujętego w przedmiotowej decyzji
tj. do dnia 31.12.2022r.**

UZASADNIENIE

Strona wnosząca o prolongatę terminu wykonania obowiązku nałożonego decyzją administracyjną nr 1/2022/MZ znak MZ.5582.27.6.2021.WG z dnia 7 lutego 2021r., Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich poinformowała, że n/w obowiązku:

Wyposażyć budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ludwika Waryńskiego 9 w Siemianowicach Śląskich w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru:

Obowiązek należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania.

nie zdoła zrealizować w terminie wskazanym w przedmiotowej decyzji, ze względu na fakt, że obecnie wskutek zmiany stanu prawnego znacząco wydłużył się czas

oczekiwania na dostawę materiałów posiadających stosowny certyfikat wydany przez CNBOP-PIB dla przedmiotowego urządzenia przeciwpożarowego.

Ponadto w piśmie z dnia 30 sierpnia 2022r., (data wpływu do tut. Komendy 31.08.2022r.) znak L.2022/1708/TT/W1 Strona poinformowała, że dotychczas poczyniono szereg działań w zakresie dążenia do wykonania przedmiotowego obowiązku. Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie wyłoniony został wykonawca projektu obejmującego instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku przy ul. Waryńskiego 9 w Siemianowicach Śląskich. Przedmiotowy projekt obecnie jest w fazie uzgadniania z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na dowód powyższego Strona przedstawiła opracowany projekt wykonawczy.

Ponadto Strona poinformowała również, iż wyłoniony został wykonawca, który wykona stosowne prace instalacyjne oraz częściowo zostały już zamówione materiały potrzebne do wykonania przedmiotowego obowiązku.

W związku z powyższym postanawiam rozpatrzyć pozytywnie wniosek Strony i wyrazić zgodę na prolongatę terminu wykonania ujętego we wniosku obowiązku nr 1 wynikającego z przedmiotowej decyzji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz. 1940) w związku z art. 127 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz. 735,) od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Śląskich, ul. Pułaskiego 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 129 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego – kpa).

Pieczęć podłużna organu:
KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Siemianowicach Śląskich
[Podpis]
.....
(podpis, stopień, imię i nazwisko)

Otrzymują:

1. **MPGKiM Sp. z o.o. – 1 egz.**
ul. Śmiłowskiego 15,
41-100 Siemianowice Śląskie.
2. **MZ – a/a**