

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Św. Barbary 8 oraz Piaskowej 2 w Siemianowicach Śląskich**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) prowadzący postępowanie poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w w. w. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

w przedmiarze na Piaskową 2 w punkcie 1.1.11 są podane w opisie takie typy tablic: WG+TL1+2xTL2+TL3. Natomiast w wymienionych poniżej materiałach nie ma wymienionej tablicy TL2, jest za to inna TL3-1xL3f (garaże).

Ponadto w ilości podano 6 szt wszystkich tablic, proszę więc o doprecyzowanie o które tablice chodzi, ponieważ wg. materiałów wychodzi 4szt, a wg opisu 5 szt.

Odpowiedź:

W OPISACH PODANE SĄ DOKŁADNE SZT TABLIC

WG - obudowa II klasy o hronności z szybką do zbicia ; p/t + RPOO 160A/400V ; 3xNH00 80A gG - 1 SZT.
Tablica licznikowa typu TL 1 - PARTER wyposażenie: (3 x podst. licznikowa 3 fazowa; listwa LZ 5 x 35/16; zabezpieczenia przedlicznikowe tyou STV 32A/25A/230V z wkładkami typu gG25A 10x38) - 3 X 1 SZT
Tablica licznikowa TL3 - 1xL3f (garaże) STV 32A/25A/230V z wkładkami typu gG25A 10x38) - 1 x 1 szt
Tablica licznikowa typu TL-3 wyposażenie: (4x podst. licznikowa 3 fazowa; listwa LZ 5 x 35/16; zabezpieczenia przedlicznikowe typu xSTV 32A/25A/230V z wkładkami typu gG25A 10x38) - 4 x 2 szt

Prowadzący postępowanie zmienia Dodatek nr 4b do SIWZ – Przedmiar robót Piaskowa 2, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z dokonanymi zmianami Prowadzący postępowanie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert to: 22.06.2020r. godz. 8:00

Nowy termin otwarcia ofert to: 22.06.2020r godz. 8:30

Dyr Zarządu mgr Mariola Kołodziej

Z-ca Dyr Zarządu Alojzy Grzesiek

.....
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)