

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty w mieszkaniu Sobieskiego 10/10..			
1	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1	1209-0502	7	otw.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
2	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1001-05	68	m	68,0000	
				RAZEM	68,0000
3	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x2,5 mm2, 750 V	m		
d.1	0210-02	75	m	75,0000	
				RAZEM	75,0000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDY 4x1,5mm2	m		
d.1	0204-05	17	m	17,0000	
				RAZEM	17,0000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy - YDY 3x1,5mm2	m		
d.1	0204-05	43	m	43,0000	
				RAZEM	43,0000
6	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - 3-4 otworach mocujących	aparat		
d.1	0401-06	1	aparat	1,0000	
				RAZEM	1,0000
7	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1	1129-01	1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
8	KNR 5-08	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - TM-(S12) wyposażenie: RCD 40A/230V/30mA-2P; 1xS301B10 - światło + dzwonek; 1xS301B16 gniazda kuchnia - 4 szt: 2xS301B16 gniazda pokój 1;2 - 2x4szt.; 1xS301B16 gniazdo pralka; 1xS301B16 gniazdo bojler; 1xS301B16 - gniazdo łazienka - 1 szt.) + dzwonek na szynę	szt.		
d.1	0403-06	1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
9	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
d.1	0301-11	26	szt.	26,0000	
				RAZEM	26,0000
10	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - Puszka z tworzywa p/t okrągła, końcowa, typu PK-60	szt.		
d.1	0302-01	21	szt.	21,0000	
				RAZEM	21,0000
11	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
d.1	0302-05	5	szt.	5,0000	
				RAZEM	5,0000
12	KNNR 5	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - przycisk typu dzwonek 1szt. + wyłącznik jednoklawiszowy (kuchnia+łazienka+komórka) - 3 szt.	szt.		
d.1	0306-02	4	szt.	4,0000	
				RAZEM	4,0000
13	KNNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - Łącznik klawiszowy p/t 10 A, 250 V, świecznikowy,	szt.		
d.1	0306-03	2	szt.	2,0000	
				RAZEM	2,0000
14	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.1	0308-01	8	szt.	8,0000	
				RAZEM	8,0000
15	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.1	0308-05	7	szt.	7,0000	
				RAZEM	7,0000
16	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1208-01	68	m	68,0000	
				RAZEM	68,0000
17	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1	0705-07	68	m	68,0000	
				RAZEM	68,0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 7	szt. szt.	 7,0000	
				RAZEM	7,0000
19 d.1	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych 5	szt. szt.	 5,0000	
				RAZEM	5,0000
20 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7	pomiar pomiar	 7,0000	
				RAZEM	7,0000
21 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1,0000	
				RAZEM	1,0000
22 d.1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 14	prób. prób.	 14,0000	
				RAZEM	14,0000
23 d.1	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	 1,0000	
				RAZEM	1,0000
24 d.1	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 14	prób. prób.	 14,0000	
				RAZEM	14,0000
25 d.1	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 6	szt. szt.	 6,0000	
				RAZEM	6,0000
26 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 1	szt. szt.	 1,0000	
				RAZEM	1,0000
27 d.1		Koszty usunięcia i utylizacji gruzu 0,25	m ³ m ³	 0,2500	
				RAZEM	0,2500
28 d.1		Oплата przył. Tauron 1	kpl kpl	 1,0000	
				RAZEM	1,0000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	0,0420		0,0420							
2.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	0,5440		0,5440							
3.	Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B wor- kowany	t	0,0084		0,0084							
4.	Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B wor- kowany	t	0,1088		0,1088							
5.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,0047		0,0047							
6.	Ciasto wapienne	m ³	0,0952		0,0952							
7.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10	szt	21,0000		21,0000							
8.	woda z rurociągu	m ³	0,1570		0,1570							
9.	Śruby stal. zgrubne M-6 dł. do 40mm	kg	0,2400		0,2400							
10.	Łącznik jednoklawiszowy p/t 10 A,	szt	3,0600		3,0600							
11.	Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st. pods.IP20 dzwonkowy	szt	1,0200		1,0200			Nie- Liczkz				
12.	Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st. pods.IP20	szt	2,0400		2,0400			Nie- Liczkz				
13.	Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V	szt	7,1400		7,1400							
14.	Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. st.podst	szt	8,1600		8,1600							
15.	Puszka okrągła uniwers.PO-80 z po- krywą pt	szt	5,1000		5,1000							
16.	Puszka PO 60mm końcowa bez po- krywy	szt	21,4200		21,4200			Nie- Liczkz				
17.	pierścienie odgałęźne	szt.	5,1000		5,1000							
18.	złącza świecznikowe	szt	5,1000		5,1000			Nie- Liczkz				
19.	Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	44,7200		44,7200			Nie- Liczkz				
20.	Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	m	78,0000		78,0000			Nie- Liczkz				
21.	Przewód YDYp-450/750V 4x1,5mm2	m	17,6800		17,6800			Nie- Liczkz				
22.	TM- (S12) wyposażenie: RCD 40A/ 230V/30mA-2P; 1xS301B10 - światło + dzwonek; 1xS301B16 gniazda kuch- nia - 4 szt: 2xS301B16 gniazda pokój 1;2 - 2x4szt.; 1xS301B16 gniazdo pralka; 1xS301B16 gniazdo bojler; 1xS301B16 - gniazdo łazienka - 1 szt.) + dzwonek na szynę		1,0000		1,0000							
23.	Materiały pomocnicze	zł						Nie- Liczkz				
24.	materiały pomocnicze	zł						Nie- Liczkz				
RAZEM												

Słownie: