

Siemianowice Śl. 21.06.2021r.

ZP-MPGKiM/31/VI/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
**„Wymiana instalacji elektrycznych na klatkach schodowych w budynkach stanowiących własność
Gminy Siemianowice Śląskie”**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) prowadzący postępowanie poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w w. w. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Pytanie 1.

- w przedmiarze, w punkcie 1.1.12 podane są obudowy z podstawami licznikowymi RN3xL3F oraz RN4xL3F. Sugeruje to, że przedmiotowym budynku ma zostać podłączonych siedem lokali. Podczas wizji lokalnej w budynku okazało się, że na parterze, pierwszym i drugim piętrze znajdują się po trzy lokale czyli łącznie dziewięć.
- w punkcie 1.2.3 podano, że lokale należy zasilić przewodami trójżyłowymi typu YDY 3x4mm². Skoro w punkcie 1.1.12 wskazane są tablice licznikowe trójfazowe, to czy lokale nie powinny być zasilane przewodami pięciożyłowymi typu YDY 5x4mm²

Odpowiedź:

W przedmiarze poz. 1.1.13 jest RN3xL3F x 2 = 6 szt, RN4xL3F x 1 = 4 szt czyli razem jest 10 szt.

A w poz. 1.2.3 uwzględniono kable dobrze 3x4mm² pomimo że tablice są trójfazowe.

W związku z zadanymi pytaniami Prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Dyr Zarządu Kamil Termin
Prokurent Kamil Nachlik

.....
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)